

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione - Milano
S.O. Ingegneria e Tecnologie
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 17/1/2012
RFI-DPR_DTP_MI.IT\A0011\PI\2012\1
0000365

COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione Opere Pubbliche
Via Aselli, 13/A
26100 Cremona
(c.a. Ing. Marco Pagliarini)

Milano,

Oggetto: "Ripristino idrodinamico della Roggia Quistra quale scolmatore del Canale Naviglio Civico a difesa della città di Cremona", mediante la realizzazione di un nuovo manufatto scatolare al km 10+142 della linea ferroviaria Cremona-Treviglio in Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR).

In riferimento alla nota Prot. Gen. n. 58040/11 in data 21/11/2011 di codesto Comune, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo riguardante l'intervento in oggetto, da un primo esame degli elaborati progettuali, si evidenzia quanto segue:

- il copriferro delle armature non rispetta lo spessore minimo di cm 4,00 contrariamente a quanto indicato nella tavola n. 13 relativa alla carpenteria e armatura del monolite di attraversamento;
- non è indicata l'impermeabilizzazione dell'estradosso della soletta superiore del monolite;
- non è illustrata la modalità che si intende adottare per garantire la giunzione tra il monolite e la struttura in prolungamento.

Inoltre è necessario integrare la documentazione trasmessa con:

- 1) Relazione Geologica e Geotecnica (n. 3 copie);
- 2) Relazione Idraulica specifica riguardante il manufatto di attraversamento relativamente alle portate e ai franchi disponibili (n. 3 copie);
- 3) Cronoprogramma dei lavori comprendente la descrizione sintetica delle fasi di lavorazioni e della tempistica d'esecuzione (n. 3 copie);
- 4) Piano di sicurezza (n. 3 copie);

Responsabile della procedura: Mario Pace
Via E. Breda, 28 - 20126 Milano
Tel. 0263715826 - Fax 0263715736

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - www.rfi.it
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.185.485.325,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0003986	25/01/2012
10.15.2	LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE



5) Piano di manutenzione dell'opera (n. 3 copie).

Pertanto occorre integrare le tavole progettuali tenendo conto delle osservazioni sopra citate e trasmettere n. 8 copie su supporto cartaceo degli elaborati del progetto esecutivo e n. 3 copie delle relazioni di calcolo del monolite in c.a. e delle opere accessorie, il tutto anche su supporto informatico CD-ROM in file formato origine WP (Word processor), XLS e/o DIF, DWG e/o DXF.

Distinti saluti.

Ing. Francesco Abate

